



UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur palnych osłonę ogniochroną
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochroną
6. Przewody prowadzone będą:
 - pod posadzką
 - w brzdach ściennych
 - w przestrzeniach sufitu podwieszanego
7. Wszelkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie

LEGENDA:

- proj. kanalizacja sanitarna PVC
- istn. kanalizacja sanitarna
- proj. odpowietrzenie kan. sanitarnej PVC

Inwestor: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: UL. ENERGETYKÓW 46, 44-200 RYBNIK		44-100 Gliwice ul. Lipowa 12	
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istn. pomieszczeń pomocniczych, szpitalnych na szatnie dla pracowników w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym NR 3 w Rybniku Segment A, D poziom -1		Data: 03.2016	
Nazwa rysunku:		0	
- schemat kanalizacji sanitarnej		0	
SEGMENT D		0	
stadium		0	
PBW		0	
nr rys.		0	
S-11		0	
Skala:		0	
-----		0	
Rev.:		0	
0		0	