



TT-79/1-PN/43-2014

Rybnik, dnia 10.07.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE 1

#### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

poprawę warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku (zamówienie: TT-79-PN/43-2014) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2014 r., pod nr 218426 - 2014

**W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.**

**Pytanie 1:** „Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ Zamawiający wymaga zrealizowania w terminie: 75 dni od daty przekazania placu budowy.

*Roboty montażowe dźwigu osobowego trwać będą około sześciu tygodni. Przed ogłoszeniem Zamawiającego o wyborze Wykonawcy zamówienia, żaden Oferent startujący w postępowaniu przetargowym nie posiada na magazynie dźwigu odpowiadającego zapisom SIWZ. Dopiero po wybraniu Wykonawcy postępowania następuje prefabrykacja i zamawianie u Producentów podzespołów dźwigu wg. wymagań Zamawiającego. Okres realizacji zamówień u Producentów podzespołów trwa osiem tygodni plus aktualna przerwa urlopową około 4 tygodni. Reasumując termin realizacji umowy trwać będzie minimum czternaście tygodni od daty zawarcia umowy. Podpisanie umowy na wymianę dźwigu osobowego z terminem realizacji jak w SIWZ wiąże się z zapłatą dużych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji.*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 120 dni od daty przekazania placu budowy?”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający podtrzymuje termin wykonania umowy, który wynosi 75 dni od daty przekazania placu budowy, co jest związane ze sposobem finansowania (częściowe dofinansowanie z PFRON).

**Pytanie 2:** „W odniesieniu do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – instalowanie wind dotyczącej przetargu na >> Poprawę warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku<< pkt. 3.2. proszę o dopuszczenie możliwości umiejscowienia napędu w szybie dźwigu.

*W przeciwnym razie, proszę o uzasadnienie wykluczenia z możliwości udziału w Przetargu na >> Poprawę warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecia-*

**Telefony:**

|              |               |                      |               |                             |               |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Centrala:    | 032 42-91-000 | Główny Księgowy:     | 032 42-91-299 | Dział Zamówień Publicznych: | 032 42-91-287 |
| Sekretariat: | 032 42-91-251 | Dział Organizacyjny: | 032 42-92-613 | Dział Zaopatrzenia:         | 032 42-91-214 |

**Fax:** 032 42-28-272

*listycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku<<, firm które oferują rozwiązanie umiejscowienia napędu dźwigu w szybie zgodnie z zachowaniem wszystkich niezbędnych Norm i wymagań.”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający nie dopuszcza możliwości umiejscowienia napędu w szybie dźwigu z uwagi na to, iż posiada pomieszczenie specjalnie przeznaczone dla tej funkcji – maszynownię. Umiejscowienie wciągarki i sterowania dźwigu w istniejącej maszynowni jest rozwiązaniem korzystniejszym z punktu widzenia konserwacyjno-eksploatacyjnego, bezpieczeństwa, ewakuacji osób uwięzionych w kabinie, itp.

**Pytanie 3:** *„W SIWZ dotyczącym wspomnianego wyżej postępowania, w dziale XVI, w punkcie 1 jest mowa o przekazaniu placu budowy. Interesuje nas kiedy ma nastąpić ta czynność, czy ma się ona odbyć w jakimś określonym czasie od dnia podpisania umowy?”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający informuje, iż przekazanie placu budowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”) - § 4 ust. 1 pkt 1, nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy.

**Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 15.07.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.**

Egz.:

1. adresat.
2. aa.