

Informacje o zabezpieczeniach p.poż

Lp.	Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowe		Pawilon nr 2 – przychodnie wielospecjalistyczne	Pawilon nr 3 zabiegowo diagnostyczny	Pawilon nr 4 – centralna sterylizacja i stacja łóżek	Pawilon łóżkowy nr 5	Pawilon szpitalny nr 6	Pawilon szpitalny nr 7	Budynek natomopatologii
1	HYDRANTY:								
a)	Hydranty zewnętrzne – podziemne lub nadziemne - TAK lub NIE		TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA	TAK nadziemne – zgodnie z Rozp. MSWiA
b)	Hydranty wewnętrzne - TAK lub NIE		Tak typu H25	Tak typu H 25	Tak typu H 52	Tak typu H 25 i H52	Tak typu H25	Tak typu H25	Tak typu H25
2	Data ostatnich badań sprawności sprzętu								
a)	hydranty wewnętrzne DN 25 znajdujących się w obiektach SP ZOZ WSS nr 3	Protokół kontrolny z dnia 30.11.2017 – ilość hydrantów poddanych kontroli – 139 – dotyczy pomiaru parametrów techniczno – użytkowych Protokół z przeglądu 25.05.2018 r.							
b)	hydranty wewnętrzne DN 52 znajdujących się w obiektach SP ZOZ WSS nr 3	Protokół kontrolny z dnia 30.11.2017 - ilość hydrantów poddanych kontroli – 62– dotyczy pomiaru parametrów techniczno – użytkowych Protokół z przeglądu 25.05.2018 r.							
c)	hydranty zewnętrzne typ DN 80	Protokół kontrolny z dnia 30.11.2017 - ilość hydrantów poddanych kontroli – 17							
e)	Węże hydrantowe	Badanie szczelności i wytrzymałości węży hydrantowych - protokół kontrolny z dnia 20.11.2015							
3	GAŚNICE:								
a)	ilość		Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA	Zgodnie z Rozp. MSWiA
b)	rodzaj		GS 5x i GP 4 i 6 ABC GP 12 BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC i GP 12 BC oraz UGS 2x BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC oraz UGS 2x BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC oraz UGS 2x BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC oraz UGS 2x BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC oraz UGS 2x BC	GS 5x i GP 4 i 6 ABC
c)	data ostatnich badań sprawności sprzętu		25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018	25.05.2018

Informacje o zabezpieczeniach p.poż

Lp.	Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowe		Pawilon nr 2 – przychodnie wielospecjalistyczne	Pawilon nr 3 zabiegowo diagnostyczny	Pawilon nr 4 – centralna sterylizacja i stacja łóżek	Pawilon łóżkowy nr 5	Pawilon szpitalny nr 6	Pawilon szpitalny nr 7	Budynek natomopatologii
4	Pompy przeciwpożarowe – badanie sprawności	25.05.2018							
5	Ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem PSP – TAK lub NIE , data		NIE	NIE	NIE	21.12.2017	NIE	NIE	NIE
6	Alternatywne źródła wody		Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami - o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.	Własna hydrofornia i pompownia wraz ze zbiornikami o poj. 2 x 500 m3.
7	Detektory (czujniki) dymu. Miejsce instalacji		brak	Cały obiekt – zgodnie z projektem w oparciu o normę	Cały obiekt – zgodnie z projektem w oparciu o normę	Cały obiekt – zgodnie z projektem w oparciu o normę	Cały obiekt – zgodnie z projektem w oparciu o normę	Cały obiekt – zgodnie z projektem w oparciu o normę	brak
8	Czujniki temperatury. Miejsce instalacji		brak	tak	TAK	TAK	TAK	TAK	brak
9	Instalacja tryskaczowa. Miejsce instalacji		brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
10	PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA:								
a)	odległość od najbliższej jednostki		3km	3km	3km	3km	3km	3km	3km
b)	szacunkowy czas dojazdu		3- 5 min	3- 5 min	3- 5 min	3- 5 min	3- 5 min	3- 5 min	3- 5 min
11	PALENIE TYTONIU:		Zabronione	Zabronione	Zabronione	Zabronione	Zabronione	Zabronione	Zabronione
a)	zakaz palenia tytoniu - TAK lub NIE		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b)	Miejsca wydzielone do palenia - TAK lub NIE		NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

Informacje o zabezpieczeniach p.poż

Lp.	Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowe		Pawilon nr 2 – przychodnie wielospecjalistyczne	Pawilon nr 3 zabiegowo diagnostyczny	Pawilon nr 4 – centralna sterylizacja i stacja łóżek	Pawilon łóżkowy nr 5	Pawilon szpitalny nr 6	Pawilon szpitalny nr 7	Budynek anatomopatologii
12	Instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego:	Sierpień 2013 rok – opracowano nową Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Plan Ewakuacji. Ostatnia aktualizacja maj 2017r.							

Rybnik, dnia 24.09.2018 r.
 Inspektor ds. ppoż.
 Wioleta Pawlik