

DZPZ-574/1-PN/68-2019

Rybnik, dnia 23.07.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawę baterii, filtrów, materiałów sanitarnych, żarówek, świetlówek, zapłonników, czujek ppoż, zamków do drzwi (zamówienie nr DZPZ-574-PN/68-2019) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2019 r., pod nr 572307-N-2019

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „dotyczy pakietu nr 4, poz.17 na mocy Dyrektywy UE takie halogeny zostały wycofane z produkcji oraz jest zakaz ich wprowadzania na teren UE, proszę o zmianę opisu na lampa LED PAR38 230V 9-14W, proszę też o informację, czy powinien być ściemnialny”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym w zakresie poz.17 pakietu nr 4. Zmodyfikowany formularz cenowy w zakresie niniejszego pakietu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się jego zmodyfikowaną wersją.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania halogenów nie ściemnialnych.

Pytanie 2: „w nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: baterii, filtrów materiałów sanitarnych, żarówek, świetlówek, zapłonników, czujek ppoż, zamków do drzwi, w celu przygotowania dla Państwa oferty cenowej zwracamy się z prośbą o przesłanie specyfikacji wraz z zestawieniem filtrów dot. części nr 2 pod nazwą: Filtry.”

Odpowiedź 2: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z wszystkimi załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania od 3 do 5 dotyczą pakietu nr 2.

Pytanie 3: „Dot. poz. Nr 31 Filtr klatkowy G3 645x395x50 – czy chodzi o zwykły filtr kasetowy ?”

Odpowiedź 3: Zamawiający potwierdza, że wymaga zwykłego filtra kasetowego.

Pytanie 4: „Dot. poz. Nr 28 – włóknina filtracyjna. Podana przez Państwa grubość 4-6 mm, granulacja 90-100 g/m2 naszym zdaniem to klasa filtracji G2, a nie G3. Prosimy o sprawdzenie tego zapisu i ewentualną zmianę.”

Odpowiedź 4: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym w zakresie poz. 28 pakietu nr 2. Zmodyfikowany formularz cenowy w zakresie niniejszego pakietu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się jego zmodyfikowaną wersją.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

032 42-91-288

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Pytanie 5: „Prosimy również o doprecyzowanie informacji dotyczącej terminu dostaw. Aby uzyskać maksymalną ilość punktów należy zaoferować termin realizacji do 6 dni roboczych. Prosimy o wydłużenie najwyżej punktowanego terminu realizacji dostaw dla filtrów kieszeniowych do 7 dni roboczych, natomiast dla absolutnych do 14 dni roboczych.”

Odpowiedź 5: Zamawiający modyfikuje zapisy terminu realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 2 na zapis: „...do 16 dni roboczych”. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy punktu XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie sposobu obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin dostaw” dla pakietu nr 2 na następujące:

- do 12 dni roboczych – 40 pkt.,
- powyżej 12 dni roboczych do 16 dni roboczych – 0 pkt.

Zmodyfikowany formularz oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się jego zmodyfikowaną wersją.

Powyższa modyfikacja dotyczy również punktu XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6: „Pakiet nr 1 Baterie

Czy zamawiający określi pojemność oczekiwanych akumulatorów z poz. nr 5 i 9?”

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że w zakresie pozycji nr 5 wymaga baterii o pojemności 800 mAh, natomiast w zakresie pozycji 9 wymaga baterii o pojemności 2600 mAh.

Załączniki:

1. Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 2 i 4 – zaktualizowane brzmienie.
2. Formularz oferty – zaktualizowane brzmienie.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 26.07.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

032 42-91-288

Fax: 032 42-28-272