



TT-118/1-PN/55-2014

Rybnik, dnia 28.10.2014 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej na ciągach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-1 oraz w tunelach komunikacyjnych do budynku Kuchni, poziom P-2 w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
(zamówienie: TT-118-PN/55-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2014 r., pod nr 343270 - 2014

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy stolarka drzwiowa przeciwpożarowa może zostać wykonana z profili aluminiowych przeciwpożarowych?”

Pytanie 2: „W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót – stolarka drzwiowa oraz w przedmiarze robót Zamawiający posługuje się sformułowaniem <<(…) Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI 30 – **Drzwi stalowe płaszczone** (...)>>. Czy możliwe jest zastosowanie drzwi przeciwpożarowych o wymogach opisanych przez Zamawiającego wykonanych z **profilu aluminiowych**.”

Odpowiedź 1 i 2: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania – nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie ujętym w powyższych pytaniach.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 31.10.2014 r. do godziny 09.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 09.30.

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala:	032 42-91-000	Główny Księgowy:	032 42-91-299	Dział Zamówień Publicznych:	032 42-91-287
Sekretariat:	032 42-91-251	Dział Organizacyjny:	032 42-92-613	Dział Zaopatrzenia:	032 42-91-214
<u>Fax:</u>	032 42-28-272				