



TT-107/1-PN/12-2016

Rybnik, dnia 30.03.2016 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpożarowej w ciągach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-2, w tunelu komunikacyjnych do budynku Kuchni poziom P-2 oraz w serwerowi w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, segment C poziom P1 - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
(zamówienie: TT-107-PN/12-2016)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2016 r., pod nr 60122 - 2016

W związku z wniesionym przez wykonawcę zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako rozwiązanie równoważne ślusarki wykonanej z profili aluminiowych spełniającej wymagania odporności EI zgodnej z opisem?”

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że nie uznaje zastosowania ślusarki wykonanej z profili aluminiowych za rozwiązanie równoważne.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert ustalony do dnia 01.04.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym samym dniu o godzinie 10.30).

Egz.:

1. adresat.
2. aa.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000 Główny Księgowy: 032 42-91-299 Dział Zamówień Publicznych: 032 42-91-287

Sekretariat: 032 42-91-251 Dział Organizacyjny: 032 42-92-613 Dział Zaopatrzenia: 032 42-91-214

Fax: 032 42-28-272

Bank Pekao S.A. 58 1240 4272 1111 0000 4833 4765